

# ROND MEETSTATION VOOR LUCHTVOLUME

Type AEP . . . B

## MONTAGE-ADVIES:

De montage van Barcol-Air ronde meetstations type AEP . . . B kan worden uitgevoerd met de aannamedat 2 ronde ondersteuningsbeugels inclusieftrillingsdempend materiaal worden gebruikt. Iedere beugel moet worden bevestigd met 1 of 2 draadeinden aan het bouwkundige plafond.



## DEZE MONTAGEMETHODE:

- Voorkomt mechanische spanningen in de unit, waardoor geen schade ontstaat.
- Voorziet in enige flexibiliteit met betrekking tot de vaste locatie van de unit.

